



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21

Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 23033

г. Красноярск

« 22 »


декабря 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Низовой Татьяной Викторовной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 79» (далее – МБОУ СШ № 79), юридический адрес: 660068, г. Красноярск, пер. Тихий, д. 18, ИНН 2462022387, ОГРН 1022402057260,

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в кабинетах №№ 1-02, 2-07 (начальных классов), 1-06 (истории), 2-04 (биологии), 2-09 (информатики), 2-02 (географии), 3-08 (математики) напольное покрытие застелено линолеумом, линолеум с дефектами, дырами, потертостями; в коридорах, зонах рекреации на 1, 2, 3 этажах напольное покрытие выполнено плиткой, имеется неровная поверхность, трещины;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» не обеспечиваются измеренные уровни искусственного освещения, уровней коэффициента пульсации гигиеническим нормативам, а именно: в кабинете начальной школы № 1-03 составили 251 ± 24 лк, $16,7 \pm 2,0\%$ соответственно, кабинете физики № 2-10 - 247 ± 24 лк, $19,1 \pm 2,3\%$, при гигиеническом нормативе 300 лк, 10% соответственно, кабинете информатики № 2-09 - 216 ± 21 лк, $16,7 \pm 2,0\%$, при гигиеническом нормативе 400 лк, 10% соответственно.



На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11⁴ постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить полы покрытием без дефектов и повреждений в кабинетах №№ 1-02, 2-07 (начальных классов), 1-06 (истории), 2-04 (биологии), 2-09 (информатики), 2-02 (географии), 3-08 (математики), в коридорах, зонах рекреации на 1, 2, 3 этажах;

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: обеспечить уровни искусственного освещения, уровни коэффициента пульсации, определенные требованиями гигиенических нормативов в кабинете начальной школы № 1-03, кабинете физики № 2-10, кабинете информатики № 2-09.

Срок исполнения настоящего предписания: **01.08.2024 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ СШ № 79, 660068, г. Красноярск, пер. Тихий, д. 18.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01 августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела надзора за качеством и
безопасностью питания,
условиями воспитания и
обучения



(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Т.В. Низова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » декабря 2023 г. Власова Т.В.
Власова Т.В.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
